

Evidenční číslo: 0913-062

OSVĚDČENÍ

Jméno a příjmení: **Jiří Vedral**

narozen: 12. 11. 1984, Vysoké Mýto

bydliště: Zádolí 16, Vysoké Mýto

zaměstnavatel:

odborné vzdělání^{*)}: ÚSO

praxe^{*)} do 1000 V: 9 roků nad 1000 V: 0

vykonal dnešního dne s úspěchem zkoušku podle § 6, 8/1 vyhlášky č. 50/1978 Sb.,

o odborné způsobilosti v elektrotechnice (prostředí s nebezpečím výbuchu) a může být pověřen:

1. činností pracovníka znalého s vyšší kvalifikací

a) pro samostatnou činnost na elektrickém zařízení (§ 6 vyhlášky) do 1000 V
včetně hromosvodů (zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny)

b) pro řízení činnosti na elektrickém zařízení (§ 7 vyhlášky) ---
včetně hromosvodů (zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny)

c) pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem
na elektrickém zařízení (§ 8/1 vyhlášky) do 1000 V
včetně hromosvodů (zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny)

pro řízení provozu na elektrickém zařízení (§ 8/2 vyhlášky) ---
včetně hromosvodů (zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny)

2. a) samostatným projektováním zařízení (§ 10 vyhlášky) ---
včetně hromosvodů (zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny)

b) řízením projektování zařízení (§ 10 vyhlášky) ---
včetně hromosvodů (zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny)

V Pardubicích 26. 2. 2013

UNIT®
Pardubice
tel., fax: 466 303 032 e-mail: unit@unit.cz
UNIT spol. s r. o.
Gorkého 2573
530 02 Pardubice
IČ: 474 51 432
DIČ: CZ47451432

.....
razítko vydávající organizace
a podpis odpovědného pracovníka

Platnost do 26. 2. 2016

.....
podpis odpovědného pracovníka

*) podle předložených dokladů

Zápis o zkoušce

podle vyhlášky č. 50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Konané dne: 26. 2. 2013

Jméno a příjmení: **Jiří Vedral**

Datum narození: 12. 11. 1984, Vysoké Mýto

Bydliště: Zádolí 16, Vysoké Mýto

Zaměstnavatel:

Pracovní zařazení: OSVČ

Odborné vzdělání: ÚSO

Podle předloženého dokladu: maturitní vysvědčení

Praxe na elektrických zařízeních do 1000 V: 9 roků nad 1000 V: 0

Při zkoušce obdržel otázky z norem ČSN a předpisů:

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 spolu s ČSN EN 61140, ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, ČSN 33 0165, ČSN 33 2130, ČSN 33 2130 ed. 2, ČSN 33 2312, ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, ČSN 34 3085, ČSN 33 1600 ed. 2, ČSN 33 1310 ed. 2, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-5-51 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, doporučení ČES 00.02.94 - První pomoc, zákon č. 458/2000 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ČSN 34 1390 (nahrazena od 1. 2. 09 ČSN EN 62305-1 až 4), ČSN EN 50110-1 ed. 2, TNI 34 3100, ČSN EN 60204-1 ed. 2, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., ČSN 33 2000-7, ČSN EN 60529, ČSN 33 2000-1 ed. 2, výbušné prostředí: ČSN EN 60079-0 ed. 2, ČSN EN 60079-0 ed. 3, ČSN EN 60079-10-1, ČSN EN 60079-10-2, ČSN EN 60079-14 ed. 3, ČSN EN 61241-0, ČSN EN 60079-17 ed. 3

Celkové hodnocení zkoušky:

VYHOVĚL - NEVYHOVĚLPodle § 6, 8/1 vyhlášky č. 50/78 Sb. může být pracovník pověřen - řízením činnosti
- samostatnou činnostína elektrickém zařízení do 1000 V v prostorách s nebezpečím výbuchu
včetně hromosvodů (zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny)Předseda zkušební komise: **Ing. Luděk Horčíčka** osvědčení ev.č.: 3019/6/09/R-EZ-E1/BČlen zkušební komise: **Ing. Vladislav Vízner** osvědčení ev.č.: 3248/6/09/R-EZ-E2/AČlen zkušební komise: **Ing. Martina Novotná**

Podpis zkoušeného: